

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：巴林右旗永安矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902001	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902002	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902003	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902004	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902005	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902006	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902007	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0902008	12kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902009	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902010	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902011	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902012	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902013	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902014	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902015	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0902016	20kV	配电室	2025.09.02	2026.03.01	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：巴林右旗永安矿业有限责任公司
受检单位：巴林右旗永安矿业有限责任公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025年09月02日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902001
2	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902002
3	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902003
4	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902004
5	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902005
6	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902006
7	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902007
8	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0902008
9	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902009
10	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902010
11	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902011
12	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902012
13	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902013
14	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902014
15	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902015
16	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0902016
合计	共 16 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902001~0902016

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	巴林右旗永安矿业有限责任公司
受检单位：	巴林右旗永安矿业有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 09 月 02 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总则 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902001~0902016

第 1 页共 18 页

委托单位	名称	巴林右旗永安矿业有限责任公司
	地址	巴林右旗幸福之路苏木岗根嘎查
设备名称	绝缘工器具	
设备状态	在用	
检测检验类别	定期检测检验	
检测检验日期	2025-09-02	
检测检验周期	绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月	
受检单位	巴林右旗永安矿业有限责任公司	
检测检验项目	工频耐压试验并测泄漏电流	
检测检验依据	KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》	
存在问题及建议	/	
检测检验结论	依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 5 日	
检测检验组成员	李俊鹏 刘喜全	
备注	/	

批准：

日期：

审核：

日期：

主检：

日期：



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902001~0902016

第 2 页共 18 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-388	± 1.0	24KA110001681
温湿度表	CSB-206	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074073
钢卷尺	CSB-362	$\pm 1\text{mm}$	ZS202507290082
电子秒表	CSB-370	$\pm 0.02\text{s}$	DW007-250846623
数显交流微安表	CSB-379	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	DW007-250875865

本页结束以下空白



赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902001

第 3 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902001
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902001-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0902001-右		8	1	3.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902002

第 4 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902002
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902002-左	定期检测检验，工频耐压 为8kV持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于9mA。	8	1	2.5	合格
J00902002-右		8	1	2.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902003

第 5 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902003
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902003-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	1.5	合格
J0902003-右		8	1	1.8	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902004

第 6 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902004
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902004-左	定期检测检验，工频耐压 为8kV持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于9mA。	8	1	1.8	合格
J0902004-右		8	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902005

第 7 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902005
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902005-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	1.8	合格
J0902005-右		8	1	1.7	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902006

第 8 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902006
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902006-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	1.3	合格
J0902006-右		8	1	1.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902007

第 9 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902007
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902007-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	2.3	合格
J0902007-右		8	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902008

第 10 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0902008
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0902008-左	定期检测检验，工频耐压 为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	1.5	合格
J0902008-右		8	1	1.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902009

第 11 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902009
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0902009-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0902009-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902010

第 12 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902010
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0902010-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0902010-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902011

第 13 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902011
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0902011-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.5	合格
J0902011-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.9	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902012

第 14 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902012
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0902012-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.1	合格
J0902012-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902013

第 15 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902013
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0902013-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0902013-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902014

第 16 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902014
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0902014-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.8	合格
J0902014-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902015

第 17 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902015
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0902015-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.7	合格
J0902015-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0902016

第 18 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0902016
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0902016-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.3	合格
J0902016-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.5	合格

本报告结束

