

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司

第 1 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903017	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903018	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903019	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903020	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903021	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903022	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903023	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903024	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903025	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903026	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903027	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903028	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903029	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903030	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903031	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903032	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司

第 2 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903033	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903034	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903035	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903036	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903037	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903038	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903039	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903040	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903041	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903042	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903043	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903044	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903045	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903046	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903047	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903048	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903049	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903050	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903051	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903052	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903053	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903054	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903055	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0903056	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903057	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903058	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903059	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903060	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903061	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903062	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903063	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903064	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司

第 4 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903065	66kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0903066	66kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0903067	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0903068	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0903069	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0903070	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0903071	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0903072	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0903073	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格
绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0903074	10kV	配电室	2025.09.03	2026.09.02	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
受检单位: 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年09月03日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903017
2	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903018
3	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903019
4	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903020
5	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903021
6	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903022
7	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903023
8	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903024
9	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903025
10	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903026
11	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903027
12	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903028
13	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903029
14	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903030
15	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903031
16	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903032
17	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903033
18	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903034
19	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903035
20	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903036
21	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903037
22	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903038
23	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903039
24	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903040
25	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903041
26	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903042
27	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903043
28	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903044
29	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903045
30	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903046
31	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903047
32	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903048
33	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903049
34	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903050
35	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903051
36	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903052
37	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903053
38	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903054

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
39	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903055
40	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903056
41	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903057
42	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903058
43	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903059
44	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903060
45	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903061
46	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903062
47	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903063
48	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903064
49	绝缘工器具（验电器）	66kV	安德 JYGJ25/D-0903065
50	绝缘工器具（验电器）	66kV	安德 JYGJ25/D-0903066
51	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903067
52	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903068
53	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903069
54	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903070
55	绝缘工器具（携带式接地和 接地短路装置）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903071
56	绝缘工器具（携带式接地和 接地短路装置）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903072
57	绝缘工器具（携带式接地和 接地短路装置）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903073
58	绝缘工器具（携带式接地和 接地短路装置）	10kV	安德 JYGJ25/D-0903074
合计	共 58 份报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903017~0903074

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
受检单位：	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 09 月 03 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903017~0903074

第 1 页共 60 页

委托单位	名称	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
	地址	阿鲁科尔沁旗双胜镇北山根村
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-09-03
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。
受检单位		阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流；起动电压；成组直流电阻试验
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 9 月 5 日
检测检验组成员		王卫东 刘凯
备注		/

批准：

审核：

主检：

日期：2025.9.5

日期：2025.9.5

日期：2025.9.5

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903017~0903074

第 2 页共 60 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交直流实验变压器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度表	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\% \text{RH}$ (Max $\pm 5\% \text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	Urel=2.5%	24KA110001660
钢卷尺	CSB-312	$\pm 1\text{mm}$	WH25D0507074026
直流电阻测试仪	CSB-143	10A 1m Ω -100m Ω ($\pm 0.2\% \pm 5$ 个字) 5A 100m Ω -500m Ω ($\pm 0.2\% \pm 5$ 个字) 1A 500m Ω -5 Ω ($\pm 0.2\% \pm 5$ 个字) 0.1A 5 Ω -100 Ω ($\pm 0.2\% \pm 5$ 个字) 10mA 100 Ω -1K Ω ($\pm 0.5\% \pm 5$ 个字) 1mA 1K Ω -20K Ω ($\pm 0.5\% \pm 5$ 个字)	R525028973-001

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903017

第 3 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903017
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903017-左	定期检测检验，工频耐压为8kV持续时间为1min。无击穿现象，泄露电流不大于9mA。	8	1	4.1	合格
J0903017-右		8	1	4.4	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903018
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903018-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0903018-右		8	1	4.2	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903019
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903019-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903019-右		8	1	4.2	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903020
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903020-左	定期检测检验，工频耐压为8kV持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于9mA。	8	1	4.0	合格
J0903020-右		8	1	4.3	合格

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903021

第 7 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903021
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903021-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903021-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903022

第 8 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903022
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903022-左	定期检测检验,工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象,泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903022-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903023

第 9 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903023
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903023-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0903023-右		8	1	4.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903024

第 10 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903024
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903024-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903024-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903025

第 11 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903025
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903025-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0903025-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903026

第 12 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903026
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903026-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。无击穿现象，泄露电流不大于9mA。	8	1	4.1	合格
J0903026-右		8	1	4.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903027

第 13 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903027
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903027-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0903027-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903028

第 14 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903028
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903028-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0903028-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903029

第 15 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903029
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903029-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903029-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903030

第 16 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903030
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903030-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0903030-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903031

第 17 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903031
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903031-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0903031-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-090301932

第 18 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903032
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903032-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903032-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903033

第 19 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903033
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903033-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0903033-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903034

第 20 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903034
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903034-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0903034-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903035

第 21 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903035
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903035-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903035-右		8	1	4.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903036

第 22 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903036
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903036-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0903036-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903037

第 23 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903037
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903037-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0903037-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903038

第 24 页共 60

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903038
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903038-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0903038-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903039

第 25 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903039
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验, 试验持续时间为 1min; 无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903039-左	定期检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0903039-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903040

第 26 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903040
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903040-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0903040-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903041

第 27 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903041
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903041-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0903041-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903042

第 28 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903042
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903042-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0903042-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903043

第 29 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903043
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903043-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0903043-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903044
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903044-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0903044-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903045

第 31 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903045
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903045-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0903045-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903046

第 32 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903046
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903046-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0903046-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903047

第 33 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903047
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903047-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0903047-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903048

第 34 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903048
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903048-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0903048-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903049

第 35 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903049
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903049-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0903049-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903050

第 36 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903050
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903050-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0903050-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903051

第 37 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903051
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903051-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0903051-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903052

第 38 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903052
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903052-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0903052-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903053

第 39 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903053
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903053-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0903053-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903054

第 40 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903054
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903054-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0903054-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903055

第 41 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903055
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0903055-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0903055-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903056

第 42 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0903056
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0903056-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0903056-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903057

第 43 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903057
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求				实 测 值			结果
						工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	
J0903057	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	45	0.7	1	合格
		6~10	45	0.7	1				
		验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。				45	0.7	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903058

第 44 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903058
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0903058	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1				
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
		6~10	45	0.7	1									
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。	45	0.7	1	合格										

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903059

第 45 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903059
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0903059	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
6~10	45	0.7	1											
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903060

第 46 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903060
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0903060	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1				
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
		6~10	45	0.7	1									
		验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。	45	0.7	1	合格								

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903061

第 47 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903061
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求				实 测 值			结果
						工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	
J0903061	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)				
		6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
		验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。							

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-09030562

第 48 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903062
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J0903062	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1				
		额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
		6~10	45	0.7	1									
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。	45	0.7	1	合格										

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903063

第 49 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903063
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0903063	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1				
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
6~10	45	0.7	1											
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。	45	0.7	1	合格										

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903064

第 50 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0903064
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0903064	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1				
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
		6~10	45	0.7	1									
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。	45	0.7	1	合格										

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903065

第 51 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	66kV
件数	1 件	试样编号	J0903065
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 10000 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0903065	66	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	70	0.33	1	合格								
			70	0.33	1									
			70	0.33	1									
		<table><tr><th>额定电压 (kV)</th><th>工频耐压试验电压 (kV)</th><th>试验长度 (m)</th><th>持续时间 (min)</th></tr><tr><td>66</td><td>175</td><td>1.0</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	66	175	1.0	1	70	0.33	1	合格
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
		66	175	1.0	1									
		70	0.33	1										
70	0.33	1												
试验设备电压等级到不到实验要求，可分段进行试验，最多可分成 4 段，分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以 1.2 倍的系数														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号: 安德 JYGJ25/D-0903066

第 52 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	66kV
件数	1 件	试样编号	J0903066
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

起动电压 10000 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果											
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)												
J0903066	66	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	70	0.33	1	合格											
			70	0.33	1												
			70	0.33	1												
		<table><tr><th>额定电压 (kV)</th><th>工频耐压试验电压 (kV)</th><th>试验长度 (m)</th><th>持续时间 (min)</th></tr><tr><td>66</td><td>175</td><td>1.0</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	66	175	1.0	1	70	0.33	1	合格
		额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)												
		66	175	1.0	1												
		70	0.33	1													
70	0.33	1															

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903067

第 53 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0903067	
使用地点	配电室			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度 (m)	直流电阻 值 (Ω)	每米平均 电阻值 (Ω)	
J090306 7-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		12	2.76×10 ⁻⁴	0.23×10 ⁻⁴	合格
			短路接地线 规格 (mm ²)	每米的电 阻值 (Ω)				
			25	7.9×10 ⁻¹				

2. 工频耐压试验

编号	电压等级 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J09030 67-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1									
J09030 67-2	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															
J09030 67-3	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903068

第 54 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0903068	
使用地点	配电室			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度 (m)	直流电阻 值 (Ω)	每米平均 电阻值 (Ω)	
J090306 8-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		12	3.36×10 ⁻⁴	0.28×10 ⁻⁴	合格
			短路接地线 规格 (mm ²)	每米的电 阻值 (Ω)				
			25	7.9×10 ⁻⁴				

2. 工频耐压试验

编号	电压等级 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J09030 68-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1									
J09030 68-2	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															
J09030 68-3	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903069

第 55 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0903069	
使用地点	配电室			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度（m）	直流电阻 值（Ω）	每米平均 电阻值 （Ω）	
J090306 9-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		12	2.64×10^{-1}	0.22×10^{-1}	合格
			短路接地线 规格（mm ² ）	每米的电 阻值（Ω）				
			25	7.9×10^{-1}				

2. 工频耐压试验

编号	电压等级（kV）	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J09030 69-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1									
J09030 69-2	10	<table border="1"><tr><th>额定电压（kV）</th><th>工频耐压试验电压（kV）</th><th>试验长度（m）</th><th>持续时间（min）</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															
J09030 69-3	10	<table border="1"><tr><th>额定电压（kV）</th><th>工频耐压试验电压（kV）</th><th>试验长度（m）</th><th>持续时间（min）</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0903070	
使用地点	配电室			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度 (m)	直流电阻 值 (Ω)	每米平均 电阻值 (Ω)	
J090307 0-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		12	3.24×10 ⁻⁴	0.27×10 ⁻⁴	合格
			短路接地线 规格 (mm ²)	每米的电 阻值 (Ω)				
			25	7.9×10 ⁻⁴				

2. 工频耐压试验

编号	电压等级 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J09030 70-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1									
J09030 70-2	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															
J09030 70-3	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903071

第 57 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 7.5 米	试样编号	J0903071
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果	
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)		
J0903 071-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频 耐压试验，持续时间为 1min；无闪络 或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热 现象。	45	0.7	1	合格	
			45	0.7	1	合格	
			45	0.7	1	合格	
J0903 071-2	10		45	0.7	1	合格	
			45	0.7	1	合格	
			45	0.7	1	合格	
J0903 071-3	10		额定 电压 (kV)	工频耐压 试验电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续 时间 (min)	
			6~10	45	0.7	1	
			45	0.7	1	合格	
			45	0.7	1	合格	
J0903 071-4	10		45	0.7	1	合格	
		45	0.7	1	合格		

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 7.5 米	试样编号	J0903072
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果				
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)					
J0903 072-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频 耐压试验，持续时间为 1min；无闪络 或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热 现象。	45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
J0903 072-2	10		45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
J0903 072-3	10		额定 电压 (kV)	工频耐压 试验电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续 时间 (min)	45	0.7	1	合格
			6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格
J0903 072-4	10						45	0.7	1	合格
						45	0.7	1	合格	

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 7.5 米	试样编号	J0903073
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)	
J0903 073-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频 耐压试验，持续时间为 1min；无闪络 或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热 现象。	45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J0903 073-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J0903 073-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J0903 073-4	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格

额定 电压 (kV)	工频耐压 试验电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续 时间 (min)
6~10	45	0.7	1

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德_JYGJ25/D-0903074

第 60 页共 60 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 7.5 米	试样编号	J0903074
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果				
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)					
J0903 074-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频 耐压试验，持续时间为 1min；无闪络 或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热 现象。	45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
J0903 074-2	10		45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
			45	0.7	1	合格				
J0903 074-3	10		额定 电压 (kV)	工频耐压 试验电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续 时间 (min)	45	0.7	1	合格
			6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格
J0903 074-4	10	45	0.7	1	合格					
		45	0.7	1	合格					

本报告结束



