

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903580	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903581	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903582	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903583	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903584	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903585	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903586	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903587	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903588	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903589	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903590	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903591	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903592	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903593	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903594	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903595	35kV	配电室	2025.09.03	2026.03.02	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903596	35kV	应急物资室	2025. 09. 03	2026. 03. 02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903597	35kV	应急物资室	2025. 09. 03	2026. 03. 02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903598	35kV	应急物资室	2025. 09. 03	2026. 03. 02	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0903599	35kV	应急物资室	2025. 09. 03	2026. 03. 02	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
受检单位：阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025年09月03日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903580
2	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903581
3	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903582
4	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903583
5	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903584
6	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903585
7	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903586
8	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903587
9	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903588
10	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903589
11	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903590
12	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903591
13	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903592
14	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903593
15	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903594
16	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903595
17	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903596
18	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903597
19	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903598
20	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0903599
合计	共 20 份报告		

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903580~0903599

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位:	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
受 检 单 位:	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
被检对象名称:	绝缘工器具
型 号 规 格:	见各参数页
检测检验类别:	定期检测检验
检测检验日期:	2025 年 09 月 03 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。S0 IS 总办 蔡
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903580~0903599

第 1 页共 22 页

委托单位	名称	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
	地址	阿鲁科尔沁旗双胜镇北山根村
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-09-03
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月
受检单位		阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025年 9月 5日
检测检验组成员		王卫东 刘凯
备注		/

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903580~0903599

第 2 页共 22 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交直流实验变压器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度表	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903580

第 3 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903580
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903580-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0903580-右		8	1	4.0	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903581
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903581-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903581-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903582

第 5 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903582
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903582-左	定期检测检验,工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象,泄露电流不 大于 9mA。	8	1	3.8	合格
J0903582-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903583
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903583-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0903583-右		8	1	4.1	合格

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903584

第 7 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903584
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903584-左	定期检测检验,工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象,泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0903584-右		8	1	4.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903585

第 8 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903585
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903585-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于9mA。	8	1	4.2	合格
J0903585-右		8	1	4.5	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903586

第 9 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903586
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903586-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903586-右		8	1	3.9	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903587

第 10 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903587
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903587-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0903587-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903588

第 11 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903588
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903588-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0903588-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903589

第 12 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903589
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903589-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0903589-右		8	1	3.7	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903590

第 13 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903590
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903590-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0903590-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903591

第 14 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903591
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903591-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903591-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903592

第 15 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903592
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	26.8
环境湿度 (%RH)	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903592-左	定期检测检验,工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象,泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903592-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903593

第 16 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903593
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903593-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0903593-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903594

第 17 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903594
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903594-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903594-右		8	1	4.5	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903595

第 18 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903595
使用地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903595-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0903595-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903596第 19 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903596
使用地点	应急物资室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903596-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0903596-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903597

第 20 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903597
使用地点	应急物资室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903597-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0903597-右		8	1	4.5	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903598

第 21 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903598
使用地点	应急物资室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903598-左	定期检测检验，工频耐压为8kV持续时间为1min。无击穿现象，泄露电流不大于9mA。	8	1	4.2	合格
J0903598-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0903599

第 22 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0903599
使用地点	应急物资室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.8
环境湿度（%RH）	48.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0903599-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0903599-右		8	1	4.2	合格

本报告结束



