

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称： 乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0804653	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0804654	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0804655	12kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0804656	12kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0804657	20kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0804658	20kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0804659	30kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0804660	30kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.02.03	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司
受检单位: 乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年08月04日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0804653
2	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0804654
3	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0804655
4	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0804656
5	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0804657
6	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0804658
7	绝缘工器具（绝缘靴）	30kV	安德 JYGJ25/D-0804659
8	绝缘工器具（绝缘靴）	30kV	安德 JYGJ25/D-0804660
合计	共 8 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804653~0804660

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司
受检单位：	乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 04 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总则 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYJ25/D-0804653~0804660

第 1 页共 10 页

委托单位	名称	乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司
	地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇双盛美村
设备名称	绝缘工器具	
设备状态	在用	
检测检验类别	定期检测检验	
检测检验日期	2025-08-04	
检测检验周期	绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。	
受检单位	乌拉特中旗中鼎矿业有限责任公司	
检测检验项目	工频耐压试验并测泄漏电流	
检测检验依据	KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》	
存在问题及建议	/	
检测检验结论	依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 6 日	
检测检验组成员	杨艳柱 王浩奇	
备注	/	

批准：[Signature]

日期：2025.8.6

审核：张振宇

日期：2025.8.6

主检：杨艳柱

日期：2025.8.6

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交直流实验变压器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度表	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
钢卷尺	CSB-312	$\pm 1\text{mm}$	WH25D0507074026
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
数显交流微安表	CSB-379	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	DW007-250875865

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804653

第 3 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0804653
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0804653-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0804653-右		8	1	3.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804654

第 4 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0804654
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0804654-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	2.5	合格
J0804654-右		8	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804655

第 5 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0804655
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0804655-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	1.5	合格
J0804655-右		8	1	1.8	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0804656
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0804656-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	1.8	合格
J0804656-右		8	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804657

第 7 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0804657
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0804657-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0804657-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804658

第 8 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0804658
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0804658-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0804658-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804659

第 9 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0804659
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0804659-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0804659-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804660

第 10 页共 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0804660
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	26.1
环境湿度（%RH）	55.7

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0804660-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.7	合格
J0804660-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.6	合格

本报告结束



