

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：根河市森鑫矿业开发有限责任公司

共 3 页 第 1 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JVGJ25/D-0815702	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JVGJ25/D-0815703	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JVGJ25/D-0815704	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JVGJ25/D-0815705	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JVGJ25/D-0815706	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JVGJ25/D-0815707	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JVGJ25/D-0815708	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JVGJ25/D-0815709	35kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JVGJ25/D-0815710	10kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JVGJ25/D-0815711	10kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	1	安德 JVGJ25/D-0815712	10kV	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815713	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815714	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815715	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815716	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815717	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815718	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JVGJ25/D-0815719	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：根河市森鑫矿业开发有限责任公司

共 3 页 第 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815720	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815721	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815722	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815723	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815724	/	II 系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0815725	12kV	选厂低压配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0815726	12kV	选厂低压配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0815727	25kV	选厂低压配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0815728	25kV	选厂低压配电室	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0815729	10kV	选厂低压配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0815730	10kV	选厂低压配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0815731	35kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0815732	35kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0815733	20kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0815734	20kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0815735	35kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0815736	35kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：根河市森鑫矿业开发有限责任公司

共 3 页 第 3 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0815737	25kV	110kV 变电站	2025.08.15	2026.02.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815738	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815739	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815740	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815741	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815742	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815743	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815744	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815745	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815746	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815747	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815748	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815749	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815750	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0815751	/	III系统配电室	2025.08.15	2026.08.14	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 根河市森鑫矿业开发有限责任公司
受检单位: 根河市森鑫矿业开发有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年08月15日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815702
2	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815703
3	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815704
4	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815705
5	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815706
6	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815707
7	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815708
8	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815709
9	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0815710
10	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0815711
11	绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	10kV	安德 JYGJ25/D-0815712
12	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815713
13	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815714
14	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815715
15	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815716
16	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815717
17	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815718
18	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815719
19	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815720
20	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815721
21	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815722
22	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815723
23	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815724
24	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0815725
25	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0815726
26	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0815727
27	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0815728
28	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0815729
29	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0815730
30	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815731
31	绝缘工器具（绝缘手套）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815732
32	绝缘工器具（绝缘手套）	20kV	安德 JYGJ25/D-0815733
33	绝缘工器具（绝缘手套）	20kV	安德 JYGJ25/D-0815734
34	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815735
35	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0815736
36	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0815737
37	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815738
38	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815739

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
39	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815740
40	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815741
41	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815742
42	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815743
43	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815744
44	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815745
45	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815746
46	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815747
47	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815748
48	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815749
49	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815750
50	绝缘工器具（绝缘胶垫）	/	安德 JYGJ25/D-0815751
合计	共计 50 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815702~0815751

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位：	根河市森鑫矿业开发有限责任公司
受 检 单 位：	根河市森鑫矿业开发有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型 号 规 格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 15 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A
区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司


金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815702~0815751 第 1 页共 52 页

委托单位	名称	根河市森鑫矿业开发有限责任公司
	地址	呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-15
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。
受检单位		根河市森鑫矿业开发有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流，起动电压，成组直流电阻试验。
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。
		综合判定：合格
		签发日期：2025 年 8 月 22 日
检测检验组成员		韩志磊、王宇、陈立超、郭慧琳
备注		/

批准： 
日期：2025.8.22

审核：张振宇
日期：2025.8.22

主检： 
日期：2025.8.22



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815702~0815751

第 2 页共 52 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-059	± 5	WH25D0507074069
温湿度计	CSB-032	温度 -10°C 以下 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} \pm 1.5^{\circ}\text{C}$ $+ 40^{\circ}\text{C}$ 以上 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度 45%RH 以下 $\pm 10\%\text{RH}$ $45\%\text{RH} \sim 75\%\text{RH} \pm 7\%\text{RH}$	R525028568-001
钢卷尺	CSB-024	$\pm 1\text{mm}$	C525027822-001
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660
电子秒表	CSB-018	$\pm 0.02\text{s}$	R525028971-001

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815702

第 3 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0815702
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815702-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0815702-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0815703
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815703-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0815703-右		8	1	4.4	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0815704
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815704-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0815704-右		8	1	4.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0815705
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815705-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0815705-右		8	1	4.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0815706
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0815706-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0815706-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0815707
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0815707-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0815707-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0815708
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0815708-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0815708-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815709

第 10 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0815709
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0815709-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0815709-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0815710
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

起动电压1600V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J08157 10	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1
		额定电压 (kV)					工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。														

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0815711
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求				实 测 值			结果
						工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)	
J0815 711-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格
J0815 711-2	10					45	0.7	1	
J0815 711-3	10					45	0.7	1	合格
J0815 711-4	10	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	45	0.7	1	
		6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815712

第 13 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0815712	
检测检验（使用）地点	II 系统配电室			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19	环境湿度（%RH）	46
---------	----	-----------	----

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度 (m)	直流电阻 值 (Ω)	每米平均 电阻值 (Ω)	
J081571 2-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		3	0.42×10^{-4}	0.14×10^{-4}	合格
			短路接地线 规格 (mm ²)	每米的电 阻值 (Ω)				
			25	7.9×10^{-4}				

2. 工频耐压试验试验

编号	电压等级 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J08157 12-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1									
J08157 12-2	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															
J08157 12-3	10	<table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
45	0.7	1															

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	2100 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815713
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815713	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815714

第 15 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1000 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815714
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815714	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815715

第 16 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1000 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815715
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815715	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815716

第 17 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1450 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815716
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815716	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815717

第 18 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	2300 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815717
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815717	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815718

第 19 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1950 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815718
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815718	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815719

第 20 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	4400 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815719
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815719	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815720

第 21 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	3300 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815720
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815720	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815721第 22 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	3300 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815721
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815721	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815722

第 23 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1500 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815722
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815722	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	4200 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815723
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815723	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815724

第 25 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1700 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815724
检测检验（使用）地点	II 系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	46

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815724	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0815725
检测检验（使用）地点	选厂低压配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815725-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0815725-右		8	1	4.5	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0815726
检测检验（使用）地点	选厂低压配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815726-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0815726-右		8	1	4.4	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0815727
检测检验（使用）地点	选厂低压配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0815727-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0815727-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815728

第 29 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0815728
检测检验（使用）地点	选厂低压配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0815728-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0815728-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0815729
检测检验（使用）地点	选厂低压配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J08257 29	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1
		额定电压 (kV)					工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4 倍额定电压之间。														

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0825730
检测检验（使用）地点	选厂低压配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求				实 测 值			结果
						工频耐 压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)	
J0815 730-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格
J0875 730-2	10					45	0.7	1	合格
J0815 730-3	10	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	45	0.7	1	合格
J0815 730-4	10	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0815731
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815731-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0815731-右		8	1	4.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0815732
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815732-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0815732-右		8	1	4.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	20kV
件数	1 付	试样编号	J0815733
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815733-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0815733-右		8	1	4.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	20kV
件数	1 付	试样编号	J0815734
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0815734-左	定期检测检验,工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象,泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0815734-右		8	1	4.3	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0815735
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0815735-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0815735-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0815736
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0815736-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0815736-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815737

第 38 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0815737
检测检验（使用）地点	110kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	47

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0815737-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0815737-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815738

第 39 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	500 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815738
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815738	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815739

第 40 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1000 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815739
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815739	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815740

第 41 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1550 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815740
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815740	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	4200 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815741
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815741	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815742

第 43 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	4400 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815742
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815744	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815743

第 44 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	850 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815743
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815743	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815744

第 45 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	1200 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815744
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815744	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	4450 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815745
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815745	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815746

第 47 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	2450 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815746
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815746	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815747

第 48 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	3200 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815747
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815747	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815748

第 49 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	3200 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815748
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815748	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815749

第 50 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	2400 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815749
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815749	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815750

第 51 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	500 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815750
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815750	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0815751

第 52 页共 52 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	500 mm×1000 mm×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0815751
检测检验（使用）地点	III系统配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19
环境湿度（%RH）	48

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0815751	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束



