

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0824787	12kV	南风井提升机房配电室	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0824788	20kV	南风井提升机房配电室	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0824789	12kV	副井提升机房配电室	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0824790	20kV	副井提升机房配电室	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0824791	12kV	中央配电室	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0824792	25kV	中央配电室	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0824793	12kV	10kV 变电站	2025.08.24	2026.02.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0824794	35kV	10kV 变电站	2025.08.24	2026.02.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位: 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年08月24日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0824787
2	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0824788
3	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0824789
4	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0824790
5	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0824791
6	绝缘工器具（绝缘靴）	25kV	安德 JYGJ25/D-0824792
7	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0824793
8	绝缘工器具（绝缘靴）	35kV	安德 JYGJ25/D-0824794
合计	共计 8 份检测报告		

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824787

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：绝缘工器具（绝缘手套）
型号规格：12kV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824787

第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘手套）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 29 日
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：

日期：2025.8.29

审核：张振宇

日期：2025.8.29

主检：王卫东

日期：2025.8.29



检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824787

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0824787
使用地点	南风井提升机房配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0824787-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0824787-右		8	1	4.4	合格



报告编号：安德 JYGJ25/D-0824788

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：绝缘工器具（绝缘靴）
型号规格：20kV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。SO IS 检测 紫
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824788

第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘靴）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：
日期：2025.8.29审核：张振宇
日期：2025.8.29主检：王珠
日期：2025.8.29

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824788

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824788

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0824788
使用地点	南风井提升机房配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0824788-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0824788-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824789

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位:	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受 检 单 位:	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称:	绝缘工器具（绝缘手套）
型 号 规 格:	12kV
检测检验类别:	定期检测检验
检测检验日期:	2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



SO IS 总迎 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824789

第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘手套）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 29 日
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：[Signature]
日期：2025. 8. 29

审核：张振宇
日期：2025. 8. 29

主检：王卫东
日期：2025. 8. 29



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824789

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824789

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0824789
使用地点	副井提升机房配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	25.6
环境湿度 (%RH)	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0824789- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.8	合格
J0824789- 右		8	1	4.1	合格

本报告结束



报告编号：安德 JYGJ25/D-0824790

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：绝缘工器具（绝缘靴）
型号规格：20kV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。SO IS 总司 蒙
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824790

第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘靴）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 29 日
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：[Signature]
日期：2025.8.29

审核：张振宇
日期：2025.8.29

主检：王卫东
日期：2025.8.29

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824790

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824790

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0824790
使用地点	副井提升机房配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	25.6
环境湿度 (%RH)	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0824790-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0824790-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824791

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受 检 单 位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：绝缘工器具（绝缘手套）
型 号 规 格：12kV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 检测 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824791 第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘手套）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 29 日
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：
日期：2025.8.29

审核：张振宇
日期：2025.8.29

主检：王卫东
日期：2025.8.29

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824791

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824791

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0824791
使用地点	中央配电室		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.6
环境湿度 (%RH)	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0824791-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0824791-右		8	1	3.9	合格

本报告结束



报告编号：安德 JYGJ25/D-0824792

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：绝缘工器具（绝缘靴）
型号规格：25kV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824792第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘靴）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 29 日
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：
日期：2025.8.29

审核：张振宇
日期：2025.8.29

主检：王卫东
日期：2025.8.29



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824792

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824792

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	25kV
件数	1 双	试样编号	J0824792
使用地点	中央配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0824792-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0824792-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824793

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受 检 单 位：新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：绝缘工器具（绝缘手套）
型 号 规 格：12kV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德_JYGJ25/D-0824793

第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘手套）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 29 日
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准： 
日期：2025.8.29

审核：张振宇
日期：2025.8.29

主检：王卫东
日期：2025.8.29



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824793

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824793

第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0824793
使用地点	10kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.6
环境湿度 (%RH)	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0824793- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0824793- 右		8	1	3.8	合格



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824794

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位：	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具（绝缘靴）
型号规格：	35kV
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。SO IS 检测 索
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824794

第 1 页共 3 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		绝缘工器具（绝缘靴）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-24
检测检验周期		6 个月
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

批准：
日期：2025.8.29审核：张振宇
日期：2025.8.29主检：王卫东
日期：2025.8.29

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824794

第 2 页共 3 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0824794第 3 页共 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0824794
使用地点	10kV 变电站		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0824794-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0824794-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

本报告结束



