

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

共 3 页 第 1 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524271	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524272	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524273	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524274	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524275	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524276	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524277	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524278	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524279	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524280	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524281	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524282	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524283	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524284	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524285	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524286	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524287	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

共 3 页 第 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524288	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524289	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524290	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524291	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524292	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524293	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524294	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524295	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0524296	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524297	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524298	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524299	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524300	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524301	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524302	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524303	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524304	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

共 3 页 第 3 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524305	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524306	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524307	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524308	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524309	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524310	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524311	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524312	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524313	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524314	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524315	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524316	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524317	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524318	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524319	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524320	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524321	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0524322	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.24	2025.11.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。



检测检验报告

委托单位: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
受检单位: 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025 年 05 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524271
2	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524272
3	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524273
4	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524274
5	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524275
6	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524276
7	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524277
8	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524278
9	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524279
10	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524280
11	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524281
12	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524282
13	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524283
14	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524284
15	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524285
16	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524286
17	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524287
18	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524288
19	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524289
20	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524290
21	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524291
22	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524292
23	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524293
24	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524294
25	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524295
26	绝缘工器具（绝缘手套）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524296

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
27	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524297
28	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524298
29	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524299
30	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524300
31	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524301
32	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524302
33	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524303
34	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524304
35	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524305
36	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524306
37	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524307
38	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524308
39	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524309
40	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524310
41	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524311
42	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524312
43	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524313
44	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524314
45	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524315
46	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524316
47	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524317
48	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524318
49	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524319
50	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524320
51	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524321
52	绝缘工器具（绝缘靴）	10kV	安德 JYGJ25/D-0524322
合计	共计 52 份检测报告		





报告编号：安德 JYGJ25/D-0524271~0524322

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
受检单位：	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 05 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



2018 检测 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524271~0524322

第 1 页共 54 页

委托单位	名称	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
	地址	锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区
设备名称	绝缘工器具	
设备状态	在用	
检测检验类别	定期检测检验	
检测检验日期	2025-05-24	
检测检验周期	绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月。	
受检单位	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	
检测检验项目	工频耐压试验并测泄漏电流。	
检测检验依据	KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》	
存在问题及建议	/	
检测检验结论	依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 5 月 28 日	
检测检验组成员	王宇 王少华	
备注	/	

批准：张

日期：2025.5.28

审核：张振宇

日期：2025.5.28

主检：王宇

日期：2025.5.28

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交直流实验变压器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度表	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
钢卷尺	CSB-312	$\pm 1\text{mm}$	WH25D0507074026
交流微安表	CSB-095	$U_{rel}=2.5\%$	24KA110001660
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030

本页结束以下空白



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524271

第 3 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524271
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524271-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0524271-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524272第 4 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524272
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524072-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524072-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524273

第 5 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524273
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524273-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J2524273-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524274

第 6 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524274
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524274-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0524274-右		8	1	4.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524275

第 7 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524275
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524275-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0524275-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524276

第 8 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524276
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524276-左	定期检测检验,工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象,泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0524276-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524277

第 9 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524277
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524277-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0524277-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524278第 10 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524278
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524278-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0524278-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524279

第 11 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524279
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524279-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524279-右		8	1	4.0	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524280 第 12 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524280
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524280-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0524280-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524281

第 13 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524281
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524281-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524281-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524282

第 14 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524282
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524282-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0524282-右		8	1	4.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524283

第 15 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524283
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524283-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0524283-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524284

第 16 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524284
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524284-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524284-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报报告编号：安德 JYGJ25/D-0524285

第 17 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524285
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524285-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524285-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524286

第 18 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524286
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524286-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524286-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524287

第 19 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524287
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524287-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0524287-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524288

第 20 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524288
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524288-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0524288-右		8	1	4.0	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524289

第 21 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524289
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524289-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524289-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524290

第 22 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524290
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524290-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0524290-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524291

第 23 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524291
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524291-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524291-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524292

第 24 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524292
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524292-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0524292-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524293

第 25 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524293
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524293-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0524293-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524294

第 26 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524294
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524294-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524294-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524295

第 27 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524295
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524295-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.1	合格
J0524295-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524296

第 28 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	10kV
件数	1 付	试样编号	J0524296
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0524296-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0524296-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524297

第 29 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524297
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524297-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524297-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524298

第 30 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524298
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524298-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524298-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524299

第 31 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524299
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524299-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524299-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524300 第 32 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524300
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524300-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0524300-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524301

第 33 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524301
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524301-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524301-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524302第 34 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524302
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524302-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524302-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524303

第 35 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524303
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524303-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0524303-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524304

第 36 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524304
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524304-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524304-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524305

第 37 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524305
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524305-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524305-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524306

第 38 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524306
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524306-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0524306-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524307

第 39 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524307
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524307-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0524307-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524308第 40 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524308
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524308-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524308-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524309

第 41 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524309
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524309-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0524309-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524310第 42 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524310
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524310-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524310-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524311

第 43 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524311
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524311-左	定期 检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0524311-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524312

第 44 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524312
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524312-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524312-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524313第 45 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524313
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524313-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524313-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524314第 46 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524314
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524314-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524314-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524315

第 47 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524315
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524315-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0524315-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524316

第 48 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524316
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524316-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524316-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524317

第 49 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524317
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524317-左	定期 检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524317-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524318 第 50 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524318
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0524318-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524318-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524319

第 51 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524319
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524319-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0524319-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524320

第 52 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524320
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524320-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524320-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524321第 53 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524321
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524321-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0524321-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0524322

第 54 页共 54 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	10kV
件数	1 双	试样编号	J0524322
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.9
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0524322-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0524322-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束



