

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古拜仁矿业有限公司

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705166	35kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705167	35kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705168	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705169	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705170	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705171	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705172	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705173	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705174	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0705175	12kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古拜仁矿业有限公司

第2页 共2页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705176	35kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705177	35kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705178	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705179	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705180	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705181	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705182	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705183	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705184	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0705185	30kV	变电所	2025.07.05	2026.01.04	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效

检测检验报告

委托单位：内蒙古拜仁矿业有限公司
受检单位：内蒙古拜仁矿业有限公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 07 月 05 日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0705166
2	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0705167
3	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705168
4	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705169
5	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705170
6	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705171
7	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705172
8	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705173
9	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705174
10	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0705175
11	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0705176
12	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0705177
13	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705178
14	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705179
15	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705180
16	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705181
17	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705182
18	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705183
19	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705184
20	绝缘工器具(绝缘靴)	30kV	安德 JYGJ25/D-0705185
合计	共计 20 份检测报告		

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705166~0705185

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	内蒙古拜仁矿业有限公司
受检单位：	内蒙古拜仁矿业有限公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 05 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705166~0705185

第 1 页共 22 页


委托单位	名称	内蒙古拜仁矿业有限公司
	地址	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗巴彥查干苏木
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-05
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月
受检单位		内蒙古拜仁矿业有限公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流
检测检验依据		KA/T2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 10 日
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、牛小雷、李承杰
备注		/

批准：

日期：2025.7.10

审核：张振宇

日期：2025.7.10

主检：

日期：2025.7.10

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705166~0705185

第 2 页共 22 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-110	± 5	OYM240804530018
温湿度表	CSB-205	温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660
电子秒表	CSB-369	$\pm 0.02\text{s}$	OYM240804530012

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705166

第 3 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0705166
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070516 6-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.2	合格
J070516 6-右		8	1	2.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705167第 4 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0705167
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070516 7-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.2	合格
J070516 7-右		8	1	2.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705168

第 5 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705168
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070516 8-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.2	合格
J070516 8-右		8	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705169

第 6 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705169
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070516 9-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.2	合格
J070516 9-右		8	1	2.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705170

第 7 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705170
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070517 0-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.7	合格
J070517 0-右		8	1	2.6	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705171

第 8 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705171
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070517 1-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.3	合格
J070517 1-右		8	1	2.5	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705172

第 9 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705172
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070517 2-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.5	合格
J070517 2-右		8	1	2.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705173

第 10 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705173
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070517 3-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.4	合格
J070517 3-右		8	1	2.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705174

第 11 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705174
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070517 4-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.4	合格
J070517 4-右		8	1	2.5	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705175

第 12 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0705175
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J070517 5-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.4	合格
J070517 5-右		8	1	2.6	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705176

第 13 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0705176
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705176-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.6	合格
J0705176-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.7	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705177

第 14 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0705177
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705177-左	定期 检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.7	合格
J0705177-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.8	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705178

第 15 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705178
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0705178-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.9	合格
J0705178-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705179

第 16 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705179
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705179-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.7	合格
J0705179-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.9	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705180

第 17 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705180
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0705180-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0705180-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705181

第 18 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705181
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705181-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0705181-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705182

第 19 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705182
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705182-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0705182-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.9	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705183

第 20 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705183
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705183-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0705183-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.8	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705184

第 21 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705184
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试 验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验 类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705184- 左	定期 检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0705184- 右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0705185

第 22 页共 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0705185
检测（使用）地点	变电所		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.3
环境湿度（%RH）	45.2

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0705185-左	定期 检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.9	合格
J0705185-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

