

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古国城实业有限公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0729049	ZR-YJV	采场	2025.07.29	2026.07.28	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0729050	ZR-YJV	采场	2025.07.29	2026.07.28	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0729051	ZR-YJV	采场	2025.07.29	2026.07.28	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告


委托单位：内蒙古国城实业有限公司

受检单位：内蒙古国城实业有限公司

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2025年07月29日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	高压电力电缆	ZR-YJV	安德 DLDL25/D-0729049
2	高压电力电缆	ZR-YJV	安德 DLDL25/D-0729050
3	高压电力电缆	ZR-YJV	安德 DLDL25/D-0729051
合计	共 3 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 DLDL25/D-0729049~0729051

金属非金属矿山在用高压电力电缆 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古国城实业有限公司
受检单位：	内蒙古国城实业有限公司
被检对象名称：	高压电力电缆
型号规格：	ZR-YJV
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 29 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0729049~0729051 第 1 页共 5 页

委托	名称	内蒙古国城实业有限公司
单位	地址	内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村
设备名称		高压电力电缆
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-29
检测检验周期		壹年
受检单位		内蒙古国城实业有限公司
检测检验项目		主绝缘电阻测定、主绝缘交流耐压试验。
检测检验依据		DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》要求，对该矿高压电力电缆进行了安全检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 6 日
检测检验组成员		杨艳柱 刘喜全 郭慧林 王浩奇
备注		/

批准：
日期：2025.8.6

审核：张振宇
日期：2025.8.6

主检：杨艳柱
日期：2025.8.6

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0729049~0729051

第 2 页共 5 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻测试仪	CSB-387	250v:0.1M-1G 精度 10%、1-10G 精度 20% 500v:0.1M-20G 精度 10%、10-200G 精度 20% 1000v:0.1M-40G 精度 10%、40-400G 精度 20% 2500v:0.1-100G 精度 10%、100-1000G 精度 20% 5000v:0.1-200G 精度 10%、200-2000G 精度 20% 10000v:0.1-200G 精度 10%、200-2000G 精度 20%	24KA110001680
温湿度表	CSB-206	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074073
串联谐振耐压试验装置	CSB-393	电压分辨率: 0.1kV 电压测量精度: 1.5%	DW620-250870400
电子秒表	CSB-370	$\pm 0.02\text{s}$	OYM240804530013

本页以下空白

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0729049

第 3 页共 5 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJV	额定电压 (kV)	8.7/10	截面积 (mm ²)	3×95
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	75	芯数	3
生产厂家	江苏上上电缆集团有限公司		用途	采场至南帮 1310 线杆变压器	
检测（使用）地点		采场			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	27.8	环境湿度 (%RH)	51.9
----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电 压 (kV)	技术要求		本项 结论
A—BC·地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U, (kV)	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/10	14.79	

本报告结束

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0729050

第 4 页共 5 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJV	额定电压 (kV)	8.7/10	截面积 (mm ²)	3×95
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	75	芯数	3
生产厂家	江苏上上电缆集团有限公司		用途	采场至南帮 1310 线杆变压器	
检测（使用）地点		采场			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	27.8	环境湿度 (%RH)	51.9
----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电 压 (kV)	技术要求		本项 结论
A—BC • 地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC • 地		电缆额定电压 U ₀ /U, (kV)	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB • 地		8.7/10	14.79	

本报告结束

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJV	额定电压(kV)	8.7/10	截面积(mm ²)	3×95
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度(m)	75	芯数	3
生产厂家	江苏上上电缆集团有限公司		用途	采场至南帮 1310 线杆变压器	
检测（使用）地点		采场			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	27.8	环境湿度 (%RH)	51.9
----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电 压 (kV)	技术要求		本项 结论
A—BC·地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U, (kV)	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/10	14.79	

