

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716400	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716401	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716402	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716403	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716404	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716405	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716406	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716407	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716408	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0716409	20kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716410	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716411	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716412	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716413	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716414	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司

第 2 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716415	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716416	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716417	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716418	12kV	配电室	2025.07.16	2026.01.15	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0716419	12kV	配电室	2025.07.16	2026.07.15	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0716420	35kV	配电室	2025.07.16	2026.07.15	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0716421	35kV	配电室	2025.07.16	2026.07.15	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0716422	35kV	配电室	2025.07.16	2026.07.15	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0716423	35kV	配电室	2025.07.16	2026.07.15	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



检测检验报告

委托单位：上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司
受检单位：上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025年07月16日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716400
2	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716401
3	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716402
4	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716403
5	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716404
6	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716405
7	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716406
8	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716407
9	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716408
10	绝缘工器具（绝缘靴）	20kV	安德 JYGJ25/D-0716409
11	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716410
12	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716411
13	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716412
14	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716413
15	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716414
16	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716415
17	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716416
18	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716417
19	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716418
20	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0716419
21	绝缘工器具（绝缘杆）	35kV	安德 JYGJ25/D-0716420
22	绝缘工器具（绝缘杆）	35kV	安德 JYGJ25/D-0716421
23	绝缘工器具（绝缘杆）	35kV	安德 JYGJ25/D-0716422
24	绝缘工器具（绝缘杆）	35kV	安德 JYGJ25/D-0716423
合计	共计 24 份检测报告		

100
100

100

100



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716400~0716423

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位：	上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司
受 检 单 位：	上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型 号 规 格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 16 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。S0 IS 总立 蒙
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

委托单位	名称	上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司
	地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇牧民小区西侧底商
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-16
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。
受检单位		上海中博工贸发展有限公司内蒙古分公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄漏电流。
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 25 日
检测检验组成员		王宇 刘喜全 赵生辉 雷宇昕
备注		/

批准：[Signature]

日期：2025.7.25

审核：张振宇

日期：2025.7.25

主检：[Signature]

日期：2025.7.25

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716400~0716423

第 2 页共 26 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-388	± 1.0	24KA110001681
温湿度表	CSB-206	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074073
钢卷尺	CSB-362	$\pm 1\text{mm}$	OHJ240804530005
数显交流微安表	CSB-379	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	DW007-250875865
钢卷尺	CSB-362	$\pm 1\text{mm}$	OHJ240804530005

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716400

第 3 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716400
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716400-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格
J0716400-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716401 第 4 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716401
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0716401-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0716401-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716402

第 5 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716402
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716402-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0716402-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716403 第 6 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716403
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716403-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0716403-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716404 第 7 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716404
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716404-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0716404-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716405第 8 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716405
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0716405-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0716405-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716406

第 9 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716406
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716406-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.6	合格
J0716406-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716407 第 10 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716407
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0716407-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0716407-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716408第 11 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716408
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716408-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格
J0716408-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716409

第 12 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0716409
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0716409-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0716409-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716410

第 13 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716410
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716410-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0716410-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716411

第 14 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716411
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716411-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0716411-右		8	1	4.4	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716412

第 15 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716412
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716412-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0716412-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716413

第 16 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716413
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716413-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0716413-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716414

第 17 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716414
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716414-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0716414-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716415

第 18 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716415
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716415-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.6	合格
J0716415-右		8	1	4.4	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716416

第 19 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716416
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716416-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0716416-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716417

第 20 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716417
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716417-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0716417-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716418

第 21 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716418
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716418-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.5	合格
J0716418-右		8	1	4.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716419

第 22 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0716419
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0716419-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.3	合格
J0716419-右		8	1	4.2	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716420

第 23 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	35kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0716420
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压(kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J0716420-1	35	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。 <table border="1"><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>35</td><td>95</td><td>0.9</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	35	95	0.9	1	95	0.9	1	合格
			额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
35	95		0.9	1										
95	0.9		1	合格										
J0716420-2	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								
J0716420-3	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								
J0716420-4	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716421第 24 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	35kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0716421
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压(kV)	试验长度 (m)	持续时间(min)									
J0716421-1	35	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								
J0716421-2	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								
J0716421-3	35	<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>35</td><td>95</td><td>0.9</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	35	95	0.9	1	95	0.9	1	合格
			额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
35	95	0.9	1											
			95	0.9	1	合格								
J0716421-4	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716422

第 25 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	35kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0716422
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐 压(kV)	试验长 度（m）	持续时 间(min)									
J0716422-1	35	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。 <table border="1"><thead><tr><th>额定电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验长 度（m）</th><th>持续时 间 (min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>35</td><td>95</td><td>0.9</td><td>1</td></tr></tbody></table>	额定电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验长 度（m）	持续时 间 (min)	35	95	0.9	1	95	0.9	1	合格
额定电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)		试验长 度（m）	持续时 间 (min)										
35	95		0.9	1										
			95	0.9	1	合格								
J0716422-2	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								
J0716422-3	35		95	0.9	1	合格								
			95	0.9	1	合格								
0716422-4	35	95	0.9	1	合格									
		95	0.9	1	合格									

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0716423 第 26 页共 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	35kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0716423
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.6
环境湿度（%RH）	49.1

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压(kV)	试验长度 (m)	持续时间(min)									
J0716423-1	35	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。 <table><tr><th>额定电压 (kV)</th><th>工频耐压试验电压 (kV)</th><th>试验长度 (m)</th><th>持续时间 (min)</th></tr><tr><td>35</td><td>95</td><td>0.9</td><td>1</td></tr></table>	额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	35	95	0.9	1	95	0.9	1	合格
			额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)								
35	95		0.9	1										
95	0.9		1	合格										
95	0.9		1	合格										
95	0.9		1	合格										
95	0.9		1	合格										
95	0.9		1	合格										
95	0.9		1	合格										
95	0.9		1	合格										
95	0.9	1	合格											



