

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724588	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724589	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724590	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724591	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724592	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724593	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724594	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724595	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724596	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724597	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724598	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724599	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724600	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724601	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724602	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724603	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724604	12kV	矿区配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
受检单位: 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年07月24日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724588
2	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724589
3	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724590
4	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724591
5	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724592
6	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724593
7	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724594
8	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724595
9	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724596
10	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724597
11	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724598
12	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724599
13	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724600
14	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724601
15	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724602
16	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724603
17	绝缘工器具（绝缘手套）	12kV	安德 JYGJ25/D-0724604
合计	共计 17 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724588~0724604

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

电气试验报告

委托单位：	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
受检单位：	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 24 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724588~0724604

第 1 页共 19 页

委托单位	名称	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
	地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇
设备名称	绝缘工器具	
设备状态	在用	
检测检验类别	定期检测检验	
检测检验日期	2025-07-24	
检测检验周期	6 个月	
受检单位	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司	
检测检验项目	工频耐压试验并测泄漏电流	
检测检验依据	KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》	
存在问题及建议	/	
检测检验结论	依据 KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 30 日	
检测检验组成员	韩志磊、肖文轩、牛小雷、雷宇昕	
备注	/	

批准：




日期：2025.7.30

审核：



日期：2025.7.30

主检：



日期：2025.7.30

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724588~0724604

第 2 页共 19 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-110	± 5	OYM240804530018
温湿度表	CSB-205	温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664
电子秒表	CSB-369	$\pm 0.02\text{s}$	OYM240804530012
交流微安表	CSB-095	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	24KA110001660
钢卷尺	CSB-361	$\pm 1\text{mm}$	OHJ240804530004

本页结束以下空白

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724588

第 3 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724588
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724588-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0724588-右		8	1	3.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724589

第 4 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724589
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724589-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.2	合格
J0724589-右		8	1	3.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724590

第 5 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724590
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724590-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.1	合格
J0724590-右		8	1	3.4	合格

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724591

第 6 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724591
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724591- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.9	合格
J0724591- 右		8	1	3.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724592

第 7 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724592
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724592- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.9	合格
J0724592- 右		8	1	2.8	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724593

第 8 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724593
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724593- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.9	合格
J0724593- 右		8	1	3.0	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724594

第 9 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724594
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724594-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.2	合格
J0724594-右		8	1	3.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724595

第 10 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724595
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724595- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.7	合格
J0724595- 右		8	1	2.9	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724596

第 11 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724596
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724596- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.1	合格
J0724596- 右		8	1	2.9	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724597

第 12 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724597
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724597- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.2	合格
J0724597- 右		8	1	3.3	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724598

第 13 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724598
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724598- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0724598- 右		8	1	3.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724599

第 14 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724599
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724599-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.1	合格
J0724599-右		8	1	3.2	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724600

第 15 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724600
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724600- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.0	合格
J0724600- 右		8	1	3.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724601

第 16 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724601
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724601- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.2	合格
J0724601- 右		8	1	3.4	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724602

第 17 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724602
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724602- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.8	合格
J0724602- 右		8	1	3.1	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724603

第 18 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724603
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724603- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	2.9	合格
J0724603- 右		8	1	2.8	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724604

第 19 页共 19 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0724604
检测检验（使用）地点	矿区配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.5
环境湿度（%RH）	45.4

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724604- 左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象， 泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.2	合格
J0724604- 右		8	1	3.3	合格

本报告结束



安信检测技术有限公司
用章

100